



DISPOSITIFS DE COMMANDES POUR SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE

Certificat

Certificate

Nature et date de la décision
MAINTIEN
N° : 11/01.11 du 01/01/2014

La Société : FERMETURES GROOM
BP 80256
35302 FOUGERES CEDEX

Date de fin de validité du
31/12/2016

Titulaire numéro : 11

Usine : 72400 - LA FERTE BERNARD

est autorisée à distribuer les produits suivants, selon les conditions définies dans le référentiel de certification de l'application NF précisée ci-dessus :

Types de produits :	DAC / DCM à relâchement de câble acier
----------------------------	--

Caractéristiques certifiées essentielles

- Fonctionnalité vérifiée permettant d'attester l'aptitude à l'emploi et les performances des DAC/DCM/DCMR conformément aux exigences de la norme NF S61-938 de juillet 1991.
- Efficacité vérifiée par des essais d'endurance (sauf pour les DAC à sortie électrique de type permanent).
- Affichage des éléments d'identification sur la notice technique qui accompagne obligatoirement toute livraison des DAC/DCM/DCMR certifiés NF.



Certificat

Certificate

DISPOSITIFS DE COMMANDES POUR SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE

MAINTIEN

Numéro du certificat : 11/01.11 du 01/01/2014

Identification des produits :	
DCM (Dispositifs de Commandes Manuelles) à relâchement de câble acier	
Gamme	GRDTM0100
Référence commerciale	GRDTM0100
Option	sans option
Module	sans module

DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande électrique de type impulsif et à relâchement de câble acier	
Gamme	GRDTM0100
Référence commerciale	GRDTM0200
Option	N° 1
Module	GRDMT0001 / GRDMT0002 / GRDMT0003 / GRDMT0004

DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande pneumatique et à relâchement de câble acier	
Gamme	GRDTM0100
Référence commerciale	GRDTM0200
Option	N° 1
Module	GRDMT0005

DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande électrique/pneumatique et à relâchement de câble acier	
Gamme	GRDTM0100
Référence commerciale	GRDTM0200
Option	N° 1
Module	GRDMT0001 / GRDMT0002 / GRDMT0003 / GRDMT0004 / GRDMT0005

INTITULE DES OPTIONS	
Option N° 1 :	Enveloppe beige, sans organe de commande



Certificat

Certificate

DISPOSITIFS DE COMMANDES POUR SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE

MAINTIEN

Numéro du certificat : 11/01.11 du 01/01/2014

Ce certificat dispense le titulaire de la présentation des procès-verbaux de conformité à la norme NF S61-938 de juillet 1991 pour les produits visés ci-dessus.

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que les produits désignés sont certifiés conformes à la norme NF S61-938 de juillet 1991 et aux spécifications complémentaires citées dans le référentiel de certification NF 196,
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF 196.

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle les produits objets de ce certificat seront utilisés.

Ce certificat NF est valable jusqu'au 31/12/2016 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF 196.

La Directrice Générale

Florence MEAUX